



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДЕ ТУЛУНЕ, ТУЛУНСКОМ И КУЙТУНСКОМ РАЙОНАХ

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области

в г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах)

Виноградова ул., д. 23, Тулун, 665268

Телефон: 8 (395-30) 4-02-32; факс: 8 (395-30) 4-02-17

E-mail: tulun@38.rospotrebnadzor.ru; http://www.38.rospotrebnadzor.ru/

Предписание

об устранении выявленных нарушений

обязательных требований

№ 27 от 17 марта 2025 г.

665334, Иркутская область,

Куйтунский район,

с. Барлук, ул. Орджоникидзе, 4

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области, в г.Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах Лапановой Викторией Александровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Барлукская средняя
общеобразовательная школа"

адрес места нахождения: 665334, Иркутская область, Куйтунский район, с. Барлук, ул. Орджоникидзе, 4

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Стены и потолки помещений (кабинеты, пищеблок) имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, стены в учебных кабинетах покрыты обоями, имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением **п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**;
2. Не осуществляется контроль температуры воздуха в учебных помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, что является нарушением **п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**;
3. Помещения постоянного пребывания детей не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха для дезинфекции воздушной среды, что является нарушением **абз. 3 п. 3.1.3 п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**;
4. Не обеспечено наличие одноразовой посуды для питьевого режима в начальной школе из расчета количества обучающихся (списочного состава), что является нарушением **п. 8.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю** в срок до: **01.12.2025 г.**

1. В соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – устранить дефекты и повреждения, следы протеканий, стены в учебных кабинетах покрыть материалом, допускающим влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
2. В соответствии с требованиями п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – обеспечить учебные помещения бытовыми термометрами и осуществляется контроль температуры воздуха в учебных помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи;
3. В соответствии с требованиями абз. 3 п. 3.1.3 п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - помещения постоянного пребывания детей оборудовать приборами по обеззараживанию воздуха для дезинфекции воздушной среды;
4. В соответствии п. 8.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - обеспечено наличие одноразовой посуды для питьевого режима в начальной школе из расчета количества обучающихся (списочного состава).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Барлукская средняя общеобразовательная школа», 665334, Иркутская область, Куйтунский район, с. Барлук, ул. Орджоникидзе, 4

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском района по адресу: р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, д. 57, mail: kuituneses@mail.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **В срок до «01» декабря 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

ведущий специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области в г.
Тулуне, Тулунском и
Куйтунском районах

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Лапанова Виктория
Александровна

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «14» марта 2025 г. Мурр Мурр В.В.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
